

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Томской области в городе Стрежевом**
(ТО У Роспотребнадзора по Томской области в
городе Стрежевом)

636785, Томская область, г.Стрежевой,
IV"а" мкр., д.417а

тел. (382-59) 3-89-89, факс (382-59) 3-89-89

24.05.2017 № 91/05

(дата)

(исходящий номер)

МОУ «Гимназия №1»
636780, город Стрежевой,
ул.Н.Мержи, д.1

Директору
МОУ «Гимназия №1»
Бахметовой О.А.

Предписание

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

При рассмотрении акта проверки №90/05 от 24.05.2017 года составленного в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 городского округа Стрежевой» (далее по тексту – МОУ «Гимназия №1»), юридический адрес: Томская область, город Стрежевой, улица им. Н.Мержи, 1, фактический адрес: Томская область, город Стрежевой, улица им. Н.Мержи, 1, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Расписание составлять с учётом недельной умственной работоспособности обучающихся – **срок исполнения с 01.09.2017 года** (основание: п.10.7., прил.№3 СанПиН 2.4.2.2821-10);

2. После уроков физической культуры не проводить уроки с письменными заданиями – **срок исполнения с 01.09.2017 года** (основание: п.10.7., прил.№3 СанПиН 2.4.2.2821-10);

3. Привести уровень искусственной освещённости в кабинете №22 (математика), в кабинете №24 (биология), в кабинете №10 (начальный класс), в кабинете №9 (начальный класс), в кабинете №8 (информатика) в соответствии с нормируемыми величинами – **срок исполнения до 20.11.2017 года** (основание: п.7.2.1., п.7.2.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10, п.33 табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);

4. Провести косметический ремонт стен, пола в помещении снарядной – **срок исполнения до 01.09.2017 года**, при дальнейшей деятельности осуществлять ремонт стен, пола, потолка своевременно (основание: п.4.28., п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10);

5. В кабинете логопеда соблюдать соотношение нормативной площади из расчёта на 1 обучающегося – **срок исполнения с 24.05.2017 года** (основание: п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);

6. В кабинете логопеда, кабинете иностранного языка №15, кабинете иностранного языка №25 над классной доской оборудовать дополнительное освещение – **срок исполнения до 20.11.2017 года** (основание: п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10);

7. Разместить и оборудовать рабочие места с ПЭВМ в библиотеке, в кабинете истории №19, в кабинете заместителей директора по УВР, в учительской, в кабинете заместителей директора по УВР, в кабинете начальника хозяйственного отдела, ведущего специалиста по ОТ и ТБ, в кабинете заместителя директора по ВР, в лаборантской кабинета химии в соответствии с установленными требованиями – **срок исполнения до 20.11.2017 года** (основание: п.3.4., п.9.6., п.10.4., п.11.6., прил.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

8. Осуществлять производственный контроль за соответствием акустического шума в лаборантской кабинета физики №18 нормируемым величинам, провести замеры акустического шума – **срок исполнения до 20.11.2017 года** (основание: п.1.8., п.2.2., п.5.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

9. Обеспечить контроль за выполнением всеми работниками МОУ «Гимназия №1» требований Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» – **срок исполнения с 25.05.2017 года**, при дальнейшей деятельности постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Гимназия №1», директора МОУ «Гимназия №1» Бахметову О.А.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в городе Стрежевом по адресу: город Стрежевой, дом 455, каб.202, по срокам, указанным выше.

Внеплановая выездная проверка по выполнению требований настоящего предписания в соответствии с п.1 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» будет проведена **20.11.2017 года**.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 15-дневный срок с даты получения. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение 3-х месяцев в соответствии с процедурой, предусмотренной главой 22 КАС РФ, главой 24 АПК РФ. За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист – эксперт
должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор



М.С. Шапошникова
подпись

М.С. Шапошникова
фамилия, имя, отчество